



안 전 인 증 서

BARTEC VARNOST d.o.o.

Cesta 9 avgusta 59, 1410 zogorje ob savi Slovenija

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Polyester Junction Box

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인증번호

07-5103(06)-****/****

15-AV4BO-0120

Ex e ia/ib IIC T6 or T5

Max. 1,100V, Max. 500A, 300mm², Size : 80mm(L)x75mm(W)x55mm(H)~600mm(L)x405mm(W)x160mm(H),

용량·등급 Tamb = -20℃ ~+40℃(T6 with EPDM gasket & Inspection window),
-55℃ ~+40℃(T6 with Silicone gasket), -55℃ ~+55℃(T5 with Silicone gasket), IP66 with EPDM & Silicone gasket, 표면저항
Housing Type 07-5103-****/**** : <10⁹Ω, Housing Type 07-5106-****/**** : >10¹²Ω, Inspection window : >10¹⁴Ω

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

- Cesta 9 avgusta 59, 1410 zogorje ob savi Slovenija에서 생산되는 제품에 한함.
- 정전기 대전의 위험이 있으므로 청소시에는 젖은 헝겊으로 닦을 것.

2015년 03월 02일

한국산업안전보건공단 이사장

